

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 6年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロボワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストロボワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃		ppm	℃	℃	
1						950	160	
2					955	160	2	○
3					949	160	3	○
4					949	160	3	○
5					951	160	4	○
6					952	160	4	○
7					949	160	3	○
8					950	160	4	○
9					952	160	4	○
10					950	160	3	○
11					951	160	3	○
12					954	160	4	○
13					953	160	4	○
14					950	160	5	○
15					952	160	4	○
16					955	160	4	○
17					961	160	4	○
18					949	160	4	○
19					951	160	4	○
20					957	160	3	○
21					957	160	2	○
22	958	160	4	○	954	160	5	○
23	958	160	3	○	961	160	4	○
24	962	160	2	○				
25	955	160	3	○				
26	953	160	4	○				
27	957	160	5	○				
28	955	160	4	○				
29	953	160	5	○				
30	956	160	4	○				
31	959	160	2	○				
月平均	957	160	4	—	952	160	4	—