

新折居だより

Vol.7

発行日：平成30年10月5日

当組合では、折居清掃工場の老朽化に伴い、折居清掃工場更新施設整備運営事業を建設と20年間の運営を一体で実施するDBO（Design：設計、Build：施工、Operate：運営）方式により実施しています。

この度、折居清掃工場はクリーンパーク折居と生まれ変わりました。これからも、解体工事の工事進捗、今後の予定や施設の情報等をお知らせいたします。

本事業について、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

◇解体工事

今後ともよろしくお願いいたします。



☆工事工程表

平成31年3月末までのスケジュールをお知らせします。

期間		平成30年										平成31年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
工事内容	仮設工事	■								■				
	外壁塗材除去工事	■									■			
	建屋解体工事		■										■	
	除染工事		■											
搬出入車両	資材運搬車	12台	22台	45台			35台				45台		43台	
		→												

※平成30年9月12日現在の予定です。工事の進捗状況により変更になることがあります。
車両台数は想定される1日の最大の延べ台数（台/日）です。

【工事内容】

- 仮設工事 → 建屋を解体するための足場を組む等の工事です。
- 外壁塗材除去工事 → 建屋を解体するために外壁塗材を除去します。
- 建屋解体工事 → 折居清掃工場の解体をします。
- 除染工事 → ダイオキシン類の除染をします。

☆解体現場の様子

折居清掃工場のプラットホーム、管理棟の解体が終了しました。解体工事の様子を掲載します。



解体前



解体後

○プラットホーム



解体中



解体後

○管理棟



解体中



解体後

◇施設の情報

☆施設の維持管理情報

(1) 搬入量

	計画量	実績量
4月	2,536 t	2,686 t
5月	2,837 t	2,918 t
6月	2,499 t	2,570 t
7月	2,519 t	2,990 t



(2) 各種電力量

	発電量 (kWh)	売電量 (kWh)	所内使用電力量 (kWh)
4月	1,109,020	686,357	422,787
5月	1,273,920	803,645	470,293
6月	635,730	224,822	411,055
7月	1,275,550	721,446	555,020

(3) 各種測定結果

予備性能試験、引渡性能試験結果については[こちら](#)に掲載しています。



予備性能試験、引渡性能試験は試運転で実施したというわけだ。

「[こちら](#)」をクリックしてくださいね。



排ガス分析測定を実施しています。

○平成30年5月7日実施分

項目	試験結果		管理基準値
	1号炉	2号炉	
ばいじん濃度	0.002g/m ³ N 未満	0.002g/m ³ N 未満	0.01g/m ³ N
硫黄酸化物濃度	7ppm	8ppm	20ppm
窒素酸化物濃度	25ppm	44ppm	80ppm
塩化水素濃度	1ppm	1ppm	20ppm
一酸化炭素	10ppm 未満	10ppm 未満	30ppm

○平成30年7月2日実施分

項目	試験結果		管理基準値
	1号炉	2号炉	
ばいじん濃度	0.002g/m ³ N 未満	0.002g/m ³ N 未満	0.01g/m ³ N
硫黄酸化物濃度	5ppm	10ppm	20ppm
窒素酸化物濃度	40ppm	31ppm	80ppm
塩化水素濃度	1ppm	1ppm	20ppm
一酸化炭素	11ppm	13ppm	30ppm
水銀	1.6μg/m ³ N	1.2μg/m ³ N	50μg/m ³ N
ダイオキシン類	0.000015ng-TEQ/m ³ N	0.00086ng-TEQ/m ³ N	0.1ng-TEQ/m ³ N

☆竣工式

平成30年4月21日に竣工式を開催しました。



くす玉割り



記念植樹

☆連絡協議会

クリーンパーク折居では、「クリーンパーク折居連絡協議会」を設置し、運営状況等について報告しています。平成30年6月24日に第2回を開催しました。会議概要については[こちら](#)に掲載しています。

ご意見・ご質問は下記へお寄せください。

- 城南衛生管理組合 施設部 クリーンパーク折居
- TEL:(管理係)0774-20-4799 (整備係)0774-20-4797
- FAX:0774-20-4699
- E-mail:(管理係) orii@jyonaneikan.jp
- (整備係) oriikoushin@jyonaneikan.jp