

令和元年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和元年 5月21日	6月4日	<0.001	2.6	0.065	0.012	23	1.2	0.7	3	<0.06	<0.0006	<0.06
令和元年 7月22日	8月1日	<0.001	0.8	0.018	0.003	20	7.9	4.8	4	-	-	-
令和元年 9月25日	10月9日	<0.001	0.7	0.019	0.003	17	2.3	1.4	4	0.15	<0.0007	0.15
令和元年 11月13日	11月27日	<0.001	1.0	0.024	0.004	21	6.2	3.8	5	-	-	-
令和2年 1月10日	2月7日	<0.001	0.7	0.019	0.003	21	2.9	1.8	6	<0.07	<0.0007	<0.07
令和2年 3月16日	3月26日	<0.001	0.8	0.020	0.004	14	2.3	1.4	0	-	-	-
平均		0.001	1.1	0.028	0.005	19	3.8	2.3	4	0.09	0.0007	0.09
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
平成31年 4月17日	5月15日	<0.001	0.5	0.0120	0.002	19	0.5	0.3	7	<0.06	<0.0006	<0.06
令和元年 6月4日	6月14日	<0.001	1.0	0.0220	0.004	18	5.9	3.6	5	-	-	-
令和元年 8月27日	9月19日	<0.001	0.4	0.0089	0.002	13	1.7	1.0	4	<0.06	<0.0006	<0.06
令和元年 10月29日	11月13日	<0.001	0.4	0.0093	0.002	17	3.2	2.0	4	-	-	-
令和元年 12月6日	12月20日	<0.001	0.8	0.0190	0.003	24	6.6	4.0	5	<0.08	<0.0008	<0.07
令和2年 2月21日	3月6日	<0.001	0.4	0.0078	0.001	18	3.5	2.1	6	-	-	-
平均		0.001	0.6	0.0132	0.002	18	3.6	2.2	5	0.07	0.0007	0.06
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34	≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25			≤30	≤40	≤24.5		≤50		