

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 元年度 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					968	161	4	○
2					960	161	5	○
3					966	161	5	○
4					959	161	4	○
5					966	161	3	○
6					962	161	4	○
7					967	161	4	○
8					961	162	3	○
9					963	161	4	○
10					960	161	5	○
11					971	161	4	○
12					962	161	3	○
13	968	160	3	○	959	161	3	○
14	972	160	2	○	964	161	4	○
15	969	160	2	○	966	161	3	○
16	964	160	1	○	960	162	3	○
17	970	160	1	○	959	161	4	○
18	972	160	2	○	961	162	5	○
19	973	160	2	○	965	161	5	○
20	967	160	1	○	955	161	4	○
21	968	160	0	○	960	161	2	○
22	966	160	0	○	959	161	3	○
23	965	160	1	○	956	161	4	○
24	961	160	3	○	948	161	3	○
25	963	160	3	○				
26	975	160	3	○				
27	980	160	2	○				
28	971	160	2	○				
29	973	160	1	○				
30	971	160	3	○				
31	973	160	2	○				
月平均	970	160	2	—	962	161	4	—