

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 2年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）	炉出口温度	ろ過式集じん器入口温度	CO濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去 （スートブロワ）
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	941	168	4		○	934	167	
2	952	171	3	○	932	168	3	○
3	942	171	1	○	933	169	2	○
4	950	170	2	○	927	166	3	○
5	952	171	6	○				
6	953	171	1	○	938	171	7	○
7	947	172	3	○	935	169	3	○
8	942	172	3	○	932	169	4	○
9	936	170	2	○	926	166	6	○
10	933	169	2	○	926	166	2	○
11	943	169	3	○	935	165	3	○
12	947	168	3	○	933	166	2	○
13	939	168	3	○	922	165	5	○
14	947	172	1	○	940	170	5	○
15					935	169	5	○
16					934	169	7	○
17					939	169	9	○
18					941	168	8	○
19	946	172	2	○	941	168	6	○
20	956	172	3	○				
21	952	172	3	○				
22	951	171	6	○				
23	948	169	5	○				
24	956	168	2	○				
25	959	171	4	○				
26	964	170	4	○				
27	957	171	6	○	959	178	4	○
28	965	169	7	○	954	168	2	○
29					954	169	3	○
30					954	167	4	○
31					948	169	5	○
月平均	949	170	3	—	938	168	4	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。