

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年      4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	970	175	7		○	969	172	
2	966	172	4	○	964	170	7	○
3	972	173	7	○	969	169	6	○
4	970	174	9	○	969	172	7	○
5	969	174	6	○	971	172	8	○
6	970	173	6	○	964	171	7	○
7	976	173	10	○	974	170	7	○
8	972	173	8	○	965	172	8	○
9	972	173	9	○	964	173	8	○
10	969	173	11	○	965	174	6	○
11	972	174	7	○	964	175	9	○
12	969	174	9	○	964	176	7	○
13	971	174	6	○	966	177	7	○
14	970	174	9	○	963	177	7	○
15	972	173	9	○	966	176	8	○
16	968	173	12	○	963	177	7	○
17	969	174	8	○	962	178	7	○
18	965	174	8	○	958	179	8	○
19	964	173	7	○	953	177	9	○
20	963	173	7	○	958	176	5	○
21	962	174	10	○	960	178	9	○
22	956	172	8	○	949	177	9	○
23	961	173	9	○	956	176	9	○
24	958	170	6	○	955	174	7	○
25	967	174	10	○	959	177	9	○
26	955	175	8	○	950	179	8	○
27	951	171	7	○	953	176	8	○
28	958	171	8	○	954	176	5	○
29	954	172	7	○	945	177	8	○
30	955	171	12	○	952	175	6	○
月平均	966	173	8	—	961	175	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。