

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	958	169	8	○	950	172	6	○
2	957	169	7	○	952	173	8	○
3	951	169	9	○	943	173	6	○
4	948	170	7	○	937	174	8	○
5	961	170	6	○	948	174	6	○
6	956	171	7	○	942	175	10	○
7	954	171	7	○	942	175	7	○
8	971	175	6	○	953	179	5	○
9	968	174	8	○	954	178	7	○
10	961	174	8	○	961	178	5	○
11	961	173	11	○	959	178	9	○
12	967	172	12	○	959	177	7	○
13	964	173	11	○	957	177	8	○
14	967	175	8	○	956	179	7	○
15	964	174	6	○	961	179	5	○
16	965	174	6	○	954	178	9	○
17	972	174	8	○	961	178	5	○
18	973	173	10	○	959	178	8	○
19	969	173	11	○	962	178	7	○
20	963	173	13	○	957	177	11	○
21	958	175	7	○	949	179	8	○
22	958	174	9	○	953	178	5	○
23	959	175	10	○	960	179	6	○
24	960	174	8	○	956	179	8	○
25					968	178	6	○
26					965	179	7	○
27					961	180	7	○
28					959	180	9	○
29					960	180	9	○
30					967	179	7	○
月平均	962	173	8	—	956	177	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。