

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	960	160	4	○	954	160	4	○
2	963	160	5	○	958	160	4	○
3	967	160	5	○	956	160	3	○
4	962	160	4	○	957	160	4	○
5	966	160	4	○	955	160	4	○
6	965	160	5	○	961	160	4	○
7	964	160	5	○	954	160	4	○
8	961	160	6	○	951	160	4	○
9	958	160	4	○	953	160	3	○
10	960	160	4	○	951	160	3	○
11	959	160	4	○	949	160	3	○
12	954	160	4	○	943	160	3	○
13	952	160	3	○	950	160	2	○
14	956	160	4	○	941	160	3	○
15	947	160	5	○	939	160	3	○
16	952	160	4	○				
17	956	160	3	○				
18	946	160	4	○				
19	943	160	6	○				
20	954	160	3	○				
21	950	160	4	○				
22	954	160	6	○				
23	953	160	3	○				
24	954	160	4	○				
25	952	160	5	○				
26	953	160	5	○				
27	951	160	5	○				
28	959	160	5	○				
29	955	160	5	○				
30	956	160	6	○				
31	947	160	4	○				
月平均	956	160	4	—	951	160	3	—