

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1					959	181	6	○
2					959	181	9	○
3					967	179	7	○
4					961	180	6	○
5					953	180	8	○
6					960	181	8	○
7					967	179	7	○
8					959	181	7	○
9					953	181	10	○
10	946	186	10		959	180	9	○
11	951	174	11	○	957	180	8	○
12	933	172	11	○	939	181	10	○
13	948	174	8	○	937	181	11	○
14	947	175	11	○	944	181	7	○
15	936	172	13	○	937	179	8	○
16	926	172	11	○	926	179	9	○
17	935	170	7	○	931	178	8	○
18	957	174	11	○	939	176	6	
19	944	172	9	○				
20	942	171	8	○				
21	938	173	11	○	936	180	14	○
22	946	173	8	○	940	179	12	○
23	944	173	8	○	933	178	10	○
24	941	172	9	○	935	178	9	○
25	949	173	7	○	935	178	10	○
26	943	173	8	○	932	179	13	○
27	955	173	7	○	935	178	7	○
28	953	174	9	○	940	179	9	○
29	944	172	8	○	939	180	8	○
30					945	180	7	○
31					947	179	6	○
月平均	944	173	9	—	946	180	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。