

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年      8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm		
1					942	180	9	○
2					944	180	10	○
3					954	180	7	○
4					960	178	8	○
5					947	179	9	○
6					957	179	10	○
7					954	181	8	○
8					951	180	7	○
9					941	180	11	○
10					949	179	10	○
11	953	173	12	○	951	179	9	○
12	955	175	10	○	944	180	9	○
13	957	174	8	○	952	181	8	○
14	955	173	8	○	952	180	7	○
15	946	174	8	○	946	182	7	○
16	947	174	12	○	933	181	10	○
17	947	175	10	○				
18	947	173	10	○				
19	936	173	12	○				
20	942	173	9	○				
21	940	174	11	○				
22	943	173	12	○				
23	937	174	12	○				
24	940	174	13	○				
25	945	173	12	○				
26	942	173	13	○				
27	944	173	10	○				
28	955	173	11	○				
29	941	173	10	○				
30	936	173	15	○				
31	945	173	14	○				
月平均	945	173	11	—	949	180	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。