

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	949	173	10	○				
2	943	173	12	○				
3	936	173	13	○	956	174	12	○
4					951	174	7	○
5					941	175	9	○
6					947	177	8	○
7					957	178	8	○
8	949	174	11	○	950	182	8	○
9	948	173	10	○	943	184	8	○
10	949	172	9	○	939	184	6	○
11	938	174	13	○	943	185	7	○
12	951	177	19		954	185	5	○
13					943	186	9	○
14					949	185	8	○
15					957	185	9	○
16					957	185	10	○
17					957	185	12	○
18					952	186	7	○
19								
20					951	185	11	○
21	960	187	10		960	184	9	○
22	962	178	5	○	948	184	6	○
23	961	173	7	○	952	184	6	○
24	956	174	10	○	958	185	5	○
25	964	173	9	○				
26	962	173	9	○				
27	966	174	8	○				
28	966	175	6	○				
29	972	173	6	○				
30	965	174	8	○				
月平均	955	175	10	—	951	182	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。