

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	944	160	2		○	947	160	
2	953	160	2	○	955	160	2	○
3	955	160	4	○	953	160	4	○
4	949	160	6	○	950	160	5	○
5	957	160	6	○	956	160	4	○
6	953	160	6	○	950	160	5	○
7	948	160	5	○	943	160	4	○
8	946	160	3	○	951	160	3	○
9	946	160	2	○	949	160	3	○
10					947	160	5	○
11					955	160	5	○
12					945	160	4	○
13					950	160	5	○
14					951	160	6	○
15					952	160	5	○
16					946	160	5	○
17					953	160	5	○
18					955	160	5	○
19					951	160	4	○
20					949	160	5	○
21					955	160	5	○
22					954	160	5	○
23					957	160	5	○
24					950	161	4	○
25					952	160	5	○
26					955	160	5	○
27					950	160	5	○
28					950	160	5	○
29					948	160	5	○
30					951	160	6	○
31					951	160	5	○
月平均	950	160	4	—	951	160	5	—