

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 4年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					950	160	6	○
2					947	160	5	○
3					956	160	5	○
4	960	160	6	○	956	161	5	○
5	957	160	4	○	955	160	5	○
6	956	160	4	○	950	161	4	○
7	951	160	4	○	953	160	5	○
8	957	160	4	○	952	161	5	○
9	958	160	3	○	947	161	5	○
10	955	160	4	○	951	160	5	○
11	950	160	5	○				
12	948	160	4	○				
13	952	160	4	○				
14	947	160	4	○				
15	950	160	4	○				
16	955	160	5	○				
17	951	160	4	○				
18	947	160	5	○				
19	956	160	5	○				
20	952	160	4	○				
21	943	160	4	○				
22	947	160	4	○				
23	955	160	5	○				
24	946	160	4	○				
25	957	160	4	○				
26	957	160	5	○				
27	956	160	4	○				
28	953	160	5	○				
29	952	160	4	○				
30	964	160	4	○				
月平均	953	160	4	—	952	160	5	—