

令和4年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算 mg/m ³ N	12%酸素換算 volppm				
5月11日	5月27日	<0.002	8	0.15	0.035	55	5	3	<10	-	-	-
7月14日	7月28日	<0.002	7	0.11	0.025	54	5	3	<10	0.45	0.0006	0.45
9月22日	10月13日	<0.002	11	0.17	0.039	57	9	6	<10	-	-	-
11月1日	11月22日	<0.002	9	0.14	0.033	54	5	3	10	-	-	-
平均		0.002	9	0.143	0.033	55	6	4	10	0.45	0.0006	0.45
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算 mg/m ³ N	12%酸素換算 volppm				
5月11日	5月27日	<0.002	7	0.10	0.024	54	3	2	<10	-	-	-
7月14日	7月28日	<0.002	3	0.054	0.012	52	4	2	<10	0.47	0.0025	0.47
9月22日	10月13日	<0.002	8	0.12	0.029	57	3	2	<10	-	-	-
11月1日	11月22日	<0.002	4	0.072	0.016	54	1	<1	11	-	-	-
平均		0.002	6	0.087	0.020	54	3	2	10	0.47	0.0025	0.47
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。