

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 4年 11月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備 ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備 ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	967	175	7	○	966	166	9	○
2	965	176	6	○	963	169	8	○
3	967	175	7	○	970	167	7	○
4	965	175	8	○	963	168	6	○
5	959	175	6	○	960	168	6	○
6	961	172	3	○	956	165	4	○
7	956	175	8	○	959	168	6	○
8	963	176	8	○	967	168	6	○
9	961	175	7	○	959	168	6	○
10	962	174	5	○	965	167	6	○
11	969	173	5	○	970	168	6	○
12					964	168	6	○
13					956	167	7	○
14					967	168	8	○
15					961	169	8	○
16					967	169	8	○
17					970	168	6	○
18					965	169	10	○
19					972	169	6	○
20					972	167	6	○
21					967	169	5	○
22					965	169	8	○
23					969	169	7	○
24					969	169	6	○
25					968	170	7	○
26					972	170	5	○
27					974	168	4	○
28					968	169	5	○
29					959	169	6	○
30					958	167	5	○
月平均	963	175	6	—	965	168	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。