

令和5年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月29日	<0.002	8	0.12	0.028	56	5	3	<10	-	-	-
7月21日	8月10日	<0.002	3	0.048	0.010	56	2	1	<10	0.40	0.0028	0.39
平均		<0.002	6	0.084	0.019	56	4	2	<10	0.40	0.0028	0.39
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
			volppm				mg/m ³ N	volppm				
5月8日	5月29日	<0.002	9	0.13	0.031	56	6	3	<10	-	-	-
7月21日	8月10日	<0.002	4	0.076	0.017	54	4	3	<10	0.39	0.0013	0.39
平均		<0.002	7	0.103	0.024	55	5	3	<10	0.39	0.0013	0.39
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。