

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	974	172	5	○				
2	975	171	7	○				
3	971	172	7	○				
4	970	172	6	○				
5	968	172	5	○				
6	972	172	10	○	964	170	5	○
7	971	172	9	○	957	169	6	○
8	975	172	7	○	955	170	7	○
9	973	171	9	○	969	169	7	○
10	969	171	7	○	963	169	9	○
11	968	172	8	○	958	171	8	○
12	967	170	6	○	957	170	7	○
13	959	169	4	○	952	168	7	○
14	959	166	6	○	957	166	6	○
15	962	166	5	○	958	167	6	○
16	963	165	8	○	963	166	5	○
17	958	166	5	○	960	165	4	○
18	957	166	6	○	956	166	6	○
19	959	167	4	○	954	168	6	○
20	962	166	4	○	959	167	5	○
21	959	167	5	○	954	168	7	○
22	964	166	4	○	959	167	7	○
23	962	167	3	○	955	167	6	○
24	965	166	5	○	964	166	6	○
25	958	167	4	○	960	167	5	○
26	969	168	5	○	963	169	6	○
27	968	170	5	○	964	170	4	○
28	970	168	8	○	969	169	6	○
29	970	170	4	○	972	170	5	○
30	971	170	4	○	970	172	6	○
月平均	966	169	6	—	960	168	6	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。