

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 5年 10月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備 (スートブロワ)
	管理値 800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下		管理値 800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm	単位	℃	℃	ppm	
1	972	169	5	○	968	170	7	○
2	966	169	5	○	966	171	8	○
3					970	171	7	○
4					971	170	6	○
5					966	170	9	○
6					962	170	8	○
7					967	170	7	○
8					959	171	9	○
9					952	172	9	○
10					958	171	8	○
11					970	171	7	○
12					975	170	6	○
13					972	171	8	○
14					972	170	8	○
15					973	170	7	○
16					968	170	7	○
17					967	171	8	○
18					978	170	6	○
19					969	170	9	○
20					964	171	11	○
21					972	170	7	○
22					969	171	9	○
23					978	170	6	○
24					970	171	8	○
25					967	172	6	○
26					974	170	5	○
27					974	170	8	○
28					970	170	5	○
29					972	171	4	○
30	959	162	12	○	974	170	6	○
31	958	160	8	○	972	171	5	○
月平均	964	165	8	—	969	171	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。