

令和5年度 奥山排水処理施設放流水【処理水槽】

(2) 放流水の水質(年1回実施項目)

測 定 項 目	単 位	採水日	検査結果日	基準値	測定結果
アルキル水銀化合物	mg/l	R5.5.11	R5.5.25	検出されないこと	検出せず
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			≦0.0025	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/l			≦0.03	<0.001
鉛及びその化合物	mg/l			≦0.05	<0.005
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNIに限る。)	mg/l			≦0.5	<0.1
六価クロム化合物	mg/l			≦0.25	<0.02
砒素及びその化合物	mg/l			≦0.05	<0.005
シアン化合物	mg/l			≦0.5	<0.1
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l			≦0.0015	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/l			≦0.1	<0.003
テトラクロロエチレン	mg/l			≦0.05	<0.001
ジクロロメタン	mg/l			≦0.1	<0.002
四塩化炭素	mg/l			≦0.01	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l			≦0.02	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			≦0.1	<0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			≦0.2	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			≦1.5	<0.03
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			≦0.03	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			≦0.01	<0.0002
チウラム	mg/l			≦0.03	<0.0006
シマジン	mg/l			≦0.015	<0.0003
チオベンカルブ	mg/l			≦0.1	<0.002
ベンゼン	mg/l			≦0.05	<0.001
セレン及びその化合物	mg/l			≦0.05	<0.002
ホウ素及びその化合物	mg/l	≦5	0.61		
フッ素及びその化合物	mg/l	≦4	<0.08		
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	≦50	<1		
1,4-ジオキサン	mg/l	≦0.5	<0.05		
ダイオキシン類(計)	pg-TEQ/l	R5.11.14	R5.12.18	≦0.1	0.000011
PCDDS + PCDFS	pg-TEQ/l			—	0
コプラナPCB	pg-TEQ/l			—	0.000011
【備考】 ・検出せずとは、定量下限値を下回っていることを示す。					