

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	981	168	4	○	970	168	7	○
2	978	169	6	○	972	168	8	○
3	977	168	4	○	968	168	9	○
4	979	169	6	○	972	168	10	○
5	973	169	6	○	962	169	10	○
6	974	168	7	○	968	168	6	○
7	974	167	4	○	962	167	8	○
8	977	168	4	○	969	167	9	○
9	976	169	3	○	966	168	4	○
10	978	168	4	○	970	167	3	○
11	972	168	3	○	962	167	8	○
12	969	167	7	○	966	167	8	○
13	965	167	4	○	960	167	8	○
14	968	165	5	○	960	165	8	○
15	965	166	5	○	961	166	7	○
16	968	166	3	○	963	165	5	○
17	969	165	4	○	959	165	8	○
18	970	167	5	○	966	167	6	○
19	974	171	5	○	971	170	7	○
20	980	170	4	○	978	169	7	○
21	979	170	4	○	976	170	7	○
22	985	169	2	○	983	169	7	○
23	974	169	4	○	972	170	9	○
24	982	168	5	○	982	168	9	○
25	975	169	6	○	971	169	9	○
26	976	170	5	○	975	169	6	○
27	976	171	3	○	974	171	6	○
28	987	169	5	○	978	169	6	○
29	981	171	4	○	978	169	4	○
30	987	169	5	○	983	168	6	○
31	980	169	8	○	976	168	8	○
月平均	976	168	5	—	970	168	7	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。