

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 6年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートプロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	975	168	7	○	968	167	8	○
2	974	167	7	○	961	167	11	○
3	978	168	8	○	966	166	8	○
4	975	169	10	○	963	168	9	○
5	977	168	9	○	969	165	9	○
6	976	169	6	○	956	168	10	○
7	973	169	7	○	965	167	8	○
8	975	168	9	○	961	168	7	○
9	982	168	9	○				
10	970	169	8	○				
11	981	169	8	○				
12	974	169	8	○				
13	977	168	10	○				
14	972	170	7	○				
15	975	169	11	○				
16	974	169	9	○				
17	979	168	9	○				
18	978	169	9	○	970	172	9	○
19	979	169	10	○	959	165	9	○
20	976	169	11	○	962	166	9	○
21	979	169	9	○	962	166	11	○
22	980	169	8	○	959	167	12	○
23	978	169	8	○	959	167	11	○
24	974	170	9	○	954	169	10	○
25	975	169	9	○	962	167	9	○
26	981	168	11	○	965	167	9	○
27	971	167	11	○	962	166	9	○
28	961	168	8	○	959	167	9	○
29	961	168	7	○	956	167	9	○
30	966	168	10	○	960	167	8	○
31	964	167	10	○	958	166	10	○
月平均	975	169	9	—	962	167	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。