

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 1月

測定項目	1号炉				2号炉				排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストップローブ)
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストップローブ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストップローブ)	
管理値	800°C以上	200°C以下	30ppm以下		800°C以上	200°C以下	30ppm以下		
単位	°C	°C	ppm		°C	°C	ppm		
1	946	165	5	○	946	165	11	○	
2	959	165	9	○	955	167	13	○	
3					950	168	10	○	
4					931	168	12	○	
5	958	171	11	○	944	168	12	○	
6	959	166	12	○	958	166	10	○	
7	956	169	6	○	956	169	8	○	
8	957	167	7	○	960	169	8	○	
9	961	168	6	○	961	168	8	○	
10	955	168	7	○	958	169	8	○	
11	960	170	6	○	961	170	8	○	
12	963	168	6	○	961	168	7	○	
13	966	170	5	○	959	169	8	○	
14	969	169	4	○	960	168	9	○	
15	972	170	3	○	963	169	8	○	
16	976	169	5	○	969	167	7	○	
17	967	171	5	○	960	170	7	○	
18	969	169	6	○	962	168	8	○	
19	974	169	6	○	969	168	7	○	
20					954	168	8	○	
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29	991	167	8	○					
30	979	164	5	○	981	175	4	○	
31	971	167	3	○	966	168	4	○	
月平均	965	168	6	—	958	168	8	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。