

令和6年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物		窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		-酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		濃度	12%酸素換算 volppm	排出量 m^3N/h	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		12%酸素換算				volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	9	0.13	0.031	52	5	3	<10	-	-
7月3日	7月24日	<0.002	4	0.075	0.017	58	4	2	<10	0.14	0.0012
9月17日	10月8日	<0.002	9	0.14	0.032	55	6	4	<10	-	-
11月6日	11月27日	<0.002	7	0.10	0.025	56	1	1	<10	-	-
1月19日	2月12日	<0.002	5	0.080	0.018	53	3	2	<10	0.84	0.0058
3月3日	3月24日	<0.002	7	0.11	0.026	53	9	5	<10	-	-
平均		0.002	7	0.106	0.025	55	5	3	10	0.49	0.0035
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50	
管理値		≤0.01		≤20		≤80		≤20	≤30	≤50	

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物		窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		-酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		濃度	12%酸素換算 volppm	排出量 m^3N/h	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		12%酸素換算				volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	8	0.13	0.030	58	7	4	<10	-	-
7月3日	7月24日	<0.002	3	0.051	0.011	55	3	2	<10	0.23	0.0020
9月17日	10月8日	<0.002	7	0.099	0.022	66	9	5	<10	-	-
11月6日	11月27日	<0.002	4	0.070	0.016	59	4	2	<10	-	-
1月19日	2月12日	<0.002	4	0.075	0.017	54	9	6	<10	1.50	0.014
3月3日	3月24日	<0.002	5	0.072	0.016	54	9	5	<10	-	-
平均		0.002	5	0.083	0.019	58	7	4	10	0.87	0.0080
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50	
管理値		≤0.01		≤20		≤80		≤20	≤30	≤50	

※ -酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。