

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	985	167	2	○	965	167	5	○
2	979	167	3	○	958	167	8	○
3	962	168	7	○	953	169	9	○
4	972	167	4	○	958	167	9	○
5	981	167	4	○	960	166	8	○
6	989	168	5	○	963	167	10	○
7	983	169	5	○	958	169	10	○
8	978	171	4	○	957	171	8	○
9	982	169	4	○	962	168	7	○
10	985	170	9	○	967	169	8	○
11	986	170	5	○	965	169	8	○
12	984	171	6	○	964	169	9	○
13	980	170	6	○	966	169	6	○
14	984	170	5	○	972	169	8	○
15	982	169	5	○	963	169	8	○
16	983	169	5	○	961	168	6	○
17	979	168	6	○	958	168	8	○
18	971	168	5	○	957	168	9	○
19	976	167	4	○	958	167	9	○
20	974	168	6	○	949	168	9	○
21	971	166	5	○	959	167	9	○
22	979	170	5	○	965	169	8	○
23	965	170	5	○	941	170	7	○
24	983	167	4	○	966	168	6	○
25	967	166	5	○	952	167	9	○
26	970	168	5	○	948	172	8	○
27	980	167	4	○	953	167	11	○
28	980	169	4	○	961	169	10	○
29	979	168	6	○	957	167	11	○
30	977	168	5	○	961	167	10	○
31	979	167	8	○	964	166	10	○
月平均	978	168	5	—	959	168	8	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。