

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		850℃以上	200℃以下	30ppm以下	
	単位	℃	℃		℃	℃	ppm	
1					951	161	5	○
2					952	161	5	○
3					958	161	4	○
4					956	161	4	○
5					955	161	4	○
6					959	161	4	○
7								
8								
9								
10								
11					957	161	5	○
12					955	161	6	○
13	953	161	5	○	956	161	4	○
14	957	160	4	○	959	162	5	○
15	955	161	4	○	957	161	4	○
16	956	161	4	○	953	161	5	○
17	954	160	3	○	953	161	3	○
18	952	160	1	○	958	161	2	○
19	953	160	3	○	952	161	4	○
20	951	161	4	○	949	162	5	○
21	946	161	4	○	945	161	4	○
22	946	161	3	○	946	161	4	○
23	948	161	4	○	956	162	4	○
24	954	160	4	○				
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31					954	161	5	○
月平均	952	161	4	—	954	161	4	—