

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 5月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	963	166	5	○	948	168	10	○
2	954	166	6	○	948	169	12	○
3					957	169	9	○
4	965	169	5	○	957	168	9	○
5	970	167	2	○	959	170	8	○
6	972	167	3	○	959	168	9	○
7	969	168	2	○	951	169	10	○
8	979	167	3	○	948	167	11	○
9	975	168	5	○				
10	972	168	2	○				
11	976	168	3	○				
12	983	167	6	○				
13	965	169	5	○				
14	975	167	3	○				
15	970	169	4	○	951	169	8	○
16	975	168	6	○	956	167	10	○
17	974	168	6	○	964	168	9	○
18	975	168	7	○	962	167	11	○
19	973	169	5	○	949	168	11	○
20	974	170	5	○	955	170	9	○
21	980	169	4	○	966	169	10	○
22	981	168	6	○	968	167	10	○
23	976	169	5	○	960	169	10	○
24	983	168	5	○	967	168	11	○
25	979	168	5	○	963	168	11	○
26	975	169	4	○	955	168	12	○
27	969	171	4	○	945	170	12	○
28	973	169	4	○	960	169	8	○
29	975	168	6	○	953	168	10	○
30	961	170	6	○	952	168	9	○
31	965	169	4	○	956	168	8	○
月平均	973	168	5	—	956	168	10	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。