

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年

6月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下		管理値	800℃以上	200℃以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	970	169	5	○	957	168	9	○
2	977	168	4	○	953	168	9	○
3	965	170	8	○	946	170	10	○
4	962	168	5	○	948	169	9	○
5	972	169	5	○	960	168	8	○
6	970	169	5	○	953	169	7	○
7	970	169	3	○	955	168	9	○
8					955	167	11	○
9					951	168	11	○
10					950	169	10	○
11					945	169	12	○
12	952	169	9	○	949	169	12	○
13	951	167	7	○	947	169	11	○
14	954	167	6	○				
15	959	167	8	○				
16	959	168	5	○				
17	961	168	4	○	958	176	7	○
18	965	168	3	○	958	168	6	○
19	968	168	3	○	958	168	9	○
20	967	169	3	○	954	168	11	○
21	967	169	3	○	950	169	10	○
22	970	168	3	○	953	168	9	○
23	965	168	3	○	949	167	13	○
24	962	169	5	○	950	169	9	○
25	961	170	5	○	953	168	9	○
26	956	170	9	○	952	168	8	○
27	964	170	7	○	960	167	9	○
28	962	170	9	○	952	169	8	○
29	962	170	10	○	957	169	8	○
30	961	170	10	○	957	170	8	○
月平均	964	169	6	—	953	169	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。