

令和7年度 焼却灰・ばいじん処理物ダイオキシン類濃度測定結果

クリーン21長谷山

1号炉焼却灰（採取場所：1号炉灰搬出装置）

測定日	計量証明発行日	ダイオキシン類濃度測定結果	基準値
令和7年6月30日	令和7年8月8日	0.012	3

2号炉焼却灰（採取場所：2号炉灰搬出装置）

採取日	計量証明発行日	ダイオキシン類濃度測定結果	基準値
令和7年6月30日	令和7年8月8日	0.0039	3

ばいじん処理物（採取場所：集塵灰ピット）

採取日	計量証明発行日	ダイオキシン類濃度測定結果	基準値
令和7年6月30日	令和7年8月8日	0.24	3

令和7年度 クリーン21長谷山ダイオキシン類測定結果

項目	単 位	採取日	採取場所	検査結果日	基準値	検査結果
排ガス(1号炉)	ng-TEQ/m ³ N	令和7年6月30日	1号炉煙突	令和7年8月8日	≦0.1	0.000050
排ガス(2号炉)	ng-TEQ/m ³ N	令和7年6月30日	2号炉煙突	令和7年8月8日	≦0.1	0.000028
排ガス(小動物炉)	ng-TEQ/m ³ N	令和7年6月26日	小動物炉煙突	令和7年8月8日	≦10	0.073
ばいじん処理物	ng-TEQ/g	令和7年6月30日	集塵灰ピット	令和7年8月8日	≦3	0.24
焼却灰(1号炉)	ng-TEQ/g	令和7年6月30日	1号炉灰搬出装置	令和7年8月8日	≦3	0.012
焼却灰(2号炉)	ng-TEQ/g	令和7年6月30日	2号炉灰搬出装置	令和7年8月8日	≦3	0.0039
焼却灰(小動物炉)	ng-TEQ/g	令和7年6月27日	ロストル	令和7年8月8日	≦3	0.00004
放流水	pg-TEQ/L	令和7年6月18日	排水処理設備放流水槽	令和7年7月28日	≦0.1	0.000050