

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 7月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		管理値	850℃以上	200℃以下	
	単位	℃	℃		単位	℃	℃	
			30ppm以下				30ppm以下	
1	954	160	6	○	954	161	4	○
2	946	160	3	○	947	161	3	○
3	953	161	3	○	957	161	5	○
4	948	161	5	○	951	161	4	○
5					954	161	4	○
6					961	161	3	○
7					949	161	4	○
8					952	161	4	○
9					957	161	5	○
10					956	162	5	○
11	954	161	6	○	951	161	5	○
12	953	161	5	○	953	161	5	○
13	951	162	3	○				
14	950	162	4	○				
15	947	161	5	○				
16	947	161	3	○				
17	948	162	5	○				
18	954	161	3	○				
19	955	161	3	○				
20	958	161	2	○				
21	946	161	3	○				
22	956	161	4	○				
23	956	161	5	○				
24	951	161	5	○				
25	951	161	5	○				
26	955	161	4	○				
27	951	161	2	○				
28	947	161	4	○				
29	959	161	5	○				
30	953	161	5	○				
31	953	161	4	○				
月平均	952	161	4	—	954	161	4	—