

令和7年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	8	0.12	0.03	51	6	4	<10	—	—	—
7月2日	7月23日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	0.15	0.0022	0.15
平 均		0.002	8	0.11	0.03	53	6	4	10	0.15	0.0022	0.15
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	—	—	—
7月2日	7月23日	<0.002	5	0.084	0.019	57	10	6	<10	0.14	0.0021	0.14
平 均		0.002	6	0.09	0.022	56	8	5	10	0.14	0.0021	0.14
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。