

令和7年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.3	<0.0059	<0.001	20	0.3	0.2	4	0.12	0.0018	0.12
令和7年 7月28日	令和7年 8月12日	<0.001	1.2	0.048	0.008	16	3.5	2.2	13	—	—	—
										—	—	—
										—	—	—
平 均		0.001	0.8	0.0270	0.005	18	1.9	1.2	9	0.12	0.0018	0.12
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 4月17日	令和7年 5月2日	<0.001	0.2	0.0082	0.002	21	1.9	1.2	5	<0.08	<0.0008	<0.08
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.2	<0.0056	<0.001	24	<0.3	<0.2	4	—	—	—
令和7年 8月29日	令和7年 9月24日	<0.001	<0.2	<0.0051	<0.001	16	6.7	4.1	4	0.10	<0.0006	0.10
										—	—	—
										—	—	—
平 均		0.001	0.2	0.0063	0.001	20	3.0	1.8	4	0.09	0.0007	0.09
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		