

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		管理値	850℃以上	200℃以下	
	単位	℃	℃		単位	℃	℃	
1	950	161	4	○				
2	955	161	4	○				
3	955	161	4	○				
4	955	161	4	○				
5	961	161	5	○				
6	955	161	4	○				
7	949	162	4	○				
8	948	161	4	○				
9	954	161	3	○				
10	951	161	3	○				
11	949	161	3	○				
12	958	161	4	○				
13	957	161	4	○				
14	954	161	4	○				
15	950	162	5	○				
16	950	161	4	○				
17	951	161	4	○				
18	947	161	4	○				
19	951	161	4	○				
20	960	161	4	○				
21	955	161	4	○				
22	951	161	4	○				
23	956	161	5	○				
24	951	161	4	○	955	161	5	※
25	946	161	4	○	947	161	4	○
26	949	162	4	○	956	163	5	○
27	950	161	4	○	956	161	4	○
28					957	161	3	○
29					959	161	5	○
30					961	161	3	○
31					958	161	2	○
月平均	953	161	4	—	956	161	4	—

※24日、2号炉のスートブロワは、定期点検整備後の調整のため、実施ませんでした。