

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年

8月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	800℃以上	200℃以下		管理値	800℃以上	200℃以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	968	170	8	○				
2	966	169	10	○				
3	969	168	10	○				
4	971	169	9	○	961	169	9	○
5	962	171	9	○	956	169	12	○
6	973	169	7	○	970	168	10	○
7	965	170	11	○	972	168	8	○
8	977	174	10	○	974	168	7	○
9					972	170	8	○
10					976	169	6	○
11					973	171	6	○
12					975	170	5	○
13					966	172	7	○
14	962	169	15	○	978	170	8	○
15	959	168	10	○	978	167	8	○
16	967	167	10	○				
17	959	168	11	○				
18	968	168	7	○	959	171	9	○
19	960	169	12	○	968	170	9	○
20	959	169	12	○	972	170	7	○
21	962	169	12	○	969	171	9	○
22	965	170	10	○	973	171	6	○
23	961	170	8	○	971	172	8	○
24	968	170	8	○	977	171	6	○
25	961	169	7	○	973	172	7	○
26	961	170	9	○	970	173	8	○
27	963	171	9	○	974	173	8	○
28	964	171	9	○	980	173	8	○
29	967	173	7	※	974	173	8	○
30					980	173	10	○
31					974	175	11	○
月平均	965	170	10	—	972	171	8	—

※ 29日、1号炉スートブロワについては、焼却炉緊急立下げのため実施していません。

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。