

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 9月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	850℃以上	200℃以下		管理値	850℃以上	200℃以下	
	単位	℃	℃		単位	℃	℃	
1					954	161	3	○
2					956	161	4	○
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18	947	161	6	○				
19	950	161	4	○				
20	953	161	5	○	956	161	5	○
21	953	161	4	○	961	161	4	○
22	951	161	5	○	955	161	4	○
23	954	161	3	○	957	161	3	○
24								
25								
26					957	161	5	※
27	956	161	8	○	961	161	5	○
28	953	161	4	○	955	161	4	○
29	954	161	4	○	954	161	4	○
30	955	161	4	○	957	161	4	○
月平均	953	161	5	—	957	161	4	—

※26日の2号炉排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)については、翌日から実施。