

令和7年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			K値	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	volppm		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h				volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.3	<0.0059	<0.001		20	0.3	0.2	4	0.12	0.0018	0.12
令和7年 7月28日	令和7年 8月12日	<0.001	1.2	0.048	0.008		16	3.5	2.2	13	—	—	—
令和7年 9月22日	令和7年 10月14日	<0.001	0.6	0.023	0.004		18	5.4	3.3	11	0.09	<0.0007	0.09
											—	—	—
											—	—	—
											—	—	—
平均		0.001	0.7	0.0256	0.004		18	3.1	1.9	9	0.11	0.0013	0.11
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34		≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25				≤30	≤40	≤24.5		≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			K値	窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	volppm		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h				volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 4月17日	令和7年 5月2日	<0.001	0.2	0.0082	0.002		21	1.9	1.2	5	<0.08	<0.0008	<0.08
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.2	<0.0056	<0.001		24	<0.3	<0.2	4	—	—	—
令和7年 8月29日	令和7年 9月24日	<0.001	<0.2	<0.0051	<0.001		16	6.7	4.1	4	0.10	<0.0006	0.10
令和7年 10月28日	令和7年 11月11日	<0.001	<0.3	<0.0052	<0.001		22	1.3	0.8	1	—	—	—
											—	—	—
平均		0.001	0.2	0.0060	0.001		21	2.6	1.6	4	0.09	0.0007	0.09
規制値		≤0.04		≤2.479	≤2.34		≤250	≤700	≤430		≤50		
管理値		≤0.01	≤25				≤30	≤40	≤24.5		≤50		