

令和7年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物		窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		-酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		濃度 12%酸素換算	排出量 12%酸素換算	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	8	0.12	0.03	51	6	4	<10	-	-
7月2日	7月23日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	0.15	0.0022
9月30日	10月21日	<0.002	8	0.12	0.029	54	10	6	<10	-	-
11月28日	12月18日	<0.002	7	0.11	0.026	58	7	4	14	-	-
平均		0.002	8	0.11	0.027	54	7	4	11	0.15	0.0022
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50	
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50	

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査 結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物		窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		-酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		濃度 12%酸素換算	排出量 12%酸素換算	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
5月7日	5月28日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	-	-
7月2日	7月23日	<0.002	5	0.084	0.019	57	10	6	<10	0.14	0.0021
9月1日	9月24日	<0.002	9	0.14	0.032	61	12	7	<10	-	-
11月28日	12月18日	<0.002	9	0.14	0.034	60	12	7	<10	-	-
平均		0.002	8	0.12	0.027	58	10	6	10	0.14	0.0021
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50	
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50	

※ -酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。