

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 11月

測定項目	1号炉				2号炉				排ガス冷却設備ばい塵除去 (ストップロワ)
	炉出口 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵 (ストップロワ)	炉出口 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度 (煙突)		
管理値	800°C 以上	200°C 以下	30ppm 以下		800°C 以上	200°C 以下	30ppm 以下		
単位	°C	°C	ppm		°C	°C	ppm		
1	965	167	12	○					
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17	945	169	13	○					
18	964	165	8	○					
19	961	167	12	○					
20	967	167	7	○					
21	973	167	6	○					
22	974	167	7	○					
23	969	168	8	○					
24	970	168	8	○					
25	966	168	8	○	941	166	14	○	
26	967	169	8	○	955	166	14	○	
27	958	169	12	○	955	165	12	○	
28	958	170	11	○	968	165	9	○	
29	956	170	11	○	960	164	10	○	
30	959	170	10	○	960	166	10	○	
31									
月平均	963	168	9	—	957	165	12	—	

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。