

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度(煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					954	161	5	○
2					955	161	5	○
3					952	161	6	○
4					956	161	5	○
5					954	161	5	○
6	954	160	7	○	958	161	5	○
7	952	160	4	※	957	161	7	○
8								
9								
10								
11								
12					954	161	6	○
13	947	161	9	○	954	161	5	○
14	947	160	7	○	954	161	5	○
15	952	160	5	○	949	161	5	○
16	950	160	5	○	951	161	4	○
17	955	161	6	○				
18	953	160	5	○				
19	950	161	5	○				
20	954	161	5	○				
21	957	161	5	○				
22	948	161	4	○				
23	953	161	5	○				
24	947	161	4	○				
25	950	161	5	○				
26	951	161	5	○				
27	955	161	3	○				
28	952	161	3	○				
29	949	161	5	○				
30	955	161	5	○				
31	959	160	5	○				
月平均	952	161	5	—	954	161	5	—

※7日、1号炉のスートブロワは、機器の故障により緊急立下げしたため、実施ませんでした。