

# クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 7年 12月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	946	171	12	○	952	167	10	○
2	958	170	13	○	964	166	11	○
3	968	169	11	○	972	167	8	○
4	964	169	13	○	970	166	10	○
5	966	171	10	○	971	168	11	○
6	956	170	12	○	967	167	9	○
7	959	169	12	○	970	166	9	○
8	953	170	15	○	964	168	13	○
9	956	170	13	○	960	169	14	○
10	967	170	11	○	971	168	13	○
11	970	169	13	○	974	168	9	○
12	961	170	13	○	973	168	10	○
13	952	172	14	○	967	169	10	○
14	963	169	12	○	972	168	9	○
15	954	170	12	○	966	169	10	○
16	968	169	7	○	970	168	12	○
17	963	169	14	○	970	168	10	○
18	967	169	9	○	970	168	10	○
19	969	169	12	○	969	169	11	○
20	968	169	10	○	967	168	6	○
21	968	169	8	○	973	169	7	○
22	973	169	8	○	973	168	8	○
23	959	170	9	○	962	170	11	○
24	948	172	13	○	952	171	12	○
25	953	171	12	○	953	171	13	○
26	972	169	9	○	961	169	13	○
27	959	170	12	○	958	171	14	○
28	960	171	11	○	960	171	13	○
29	966	170	12	○	963	171	15	○
30	978	168	7	○	978	169	11	○
31	973	169	9	○	977	169	9	○
月平均	962	170	11	—	967	169	11	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。