

令和7年度 クリーン21長谷山 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫酸酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.3	<0.0059	<0.001	20	0.3	0.2	4	0.12	0.0018	0.12
令和7年 7月28日	令和7年 8月12日	<0.001	1.2	0.048	0.008	16	3.5	2.2	13	—	—	—
令和7年 9月22日	令和7年 10月14日	<0.001	0.6	0.023	0.004	18	5.4	3.3	11	0.09	<0.0007	0.09
令和7年 12月16日	令和8年 1月13日	<0.001	1.4	0.040	0.007	20	2.7	1.6	4	—	—	—
令和8年 1月19日	令和8年 2月9日	<0.001	0.7	0.023	0.004	20	1.3	0.8	8	0.14	<0.0009	0.14
平均		0.001	0.8	0.0280	0.005	19	2.6	1.6	8	0.12	0.0011	0.12
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突(一酸化炭素濃度は煙突入口部)

測定日	検査結果日	ばいじん濃度	硫酸酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g/m ³ N	volppm	m ³ N/h		volppm	mg/m ³ N	volppm	volppm	μg/m ³ N	μg/m ³ N	μg/m ³ N
令和7年 4月17日	令和7年 5月2日	<0.001	0.2	0.0082	0.002	21	1.9	1.2	5	<0.08	<0.0008	<0.08
令和7年 6月26日	令和7年 7月14日	<0.001	<0.2	<0.0056	<0.001	24	<0.3	<0.2	4	—	—	—
令和7年 8月29日	令和7年 9月24日	<0.001	<0.2	<0.0051	<0.001	16	6.7	4.1	4	0.10	<0.0006	0.10
令和7年 10月28日	令和7年 11月11日	<0.001	<0.3	<0.0052	<0.001	22	1.3	0.8	1	—	—	—
令和7年 12月16日	令和8年 1月13日	<0.001	1.6	0.047	0.009	25	7.4	4.5	4	<0.10	<0.0010	<0.10
平均		0.001	0.5	0.0142	0.003	22	3.5	2.2	4	0.09	0.0008	0.09
規制値		≦0.04		≦2.479	≦2.34	≦250	≦700	≦430		≦50		
管理値		≦0.01	≦25			≦30	≦40	≦24.5		≦50		