

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 1月

| 測定項目 | 1号炉   |                     |            |                          | 2号炉    |                     |            |                          |
|------|-------|---------------------|------------|--------------------------|--------|---------------------|------------|--------------------------|
|      | 炉出口温度 | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度(煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) | 炉出口温度  | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度(煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) |
|      | 管理値   | 850℃以上              | 200℃以下     |                          | 850℃以上 | 200℃以下              | 30ppm以下    |                          |
|      | 単位    | ℃                   | ℃          |                          | ℃      | ℃                   | ppm        |                          |
| 1    | 952   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 2    | 950   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 3    | 952   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 4    | 953   | 160                 | 3          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 5    | 947   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 6    | 950   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 7    | 958   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 8    | 960   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 9    | 957   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 10   | 962   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 11   | 962   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 12   | 952   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 13   | 957   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 14   | 959   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 15   | 956   | 161                 | 7          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 16   | 955   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 17   | 955   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 18   | 952   | 161                 | 6          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 19   | 948   | 161                 | 7          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 20   | 948   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 21   | 959   | 160                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 22   | 964   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 23   | 959   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 24   | 960   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 25   | 956   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 26   | 956   | 161                 | 4          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 27   | 956   | 162                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 28   | 957   | 161                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 29   | 958   | 160                 | 5          | ○                        |        |                     |            |                          |
| 30   | 954   | 161                 | 6          | ○                        | 950    | 161                 | 8          | ※                        |
| 31   | 958   | 161                 | 5          | ○                        | 957    | 161                 | 5          | ○                        |
| 月平均  | 956   | 161                 | 5          | —                        | 954    | 161                 | 7          | —                        |

※30日の2号炉排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)については、翌日から実施。