

令和7年度 クリーンパーク折居 排ガス測定結果一覧表

1号炉 採取場所:1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
							mg/m ³ N	volppm				
5月7日	5月28日	<0.002	8	0.12	0.03	51	6	4	<10	-	-	-
7月2日	7月23日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	0.15	0.0022	0.15
9月30日	10月21日	<0.002	8	0.12	0.029	54	10	6	<10	-	-	-
11月28日	12月18日	<0.002	7	0.11	0.026	58	7	4	14	-	-	-
1月13日	1月29日	<0.002	9	0.13	0.030	55	8	4	10	0.28	0.0057	0.27
平均		0.002	8	0.12	0.028	54	7	4	11	0.22	0.0040	0.21
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

2号炉 採取場所:2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度 12%酸素換算 g/m ³ N	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度 12%酸素換算 volppm	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度 12%酸素換算 volppm	全水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	粒子状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N	ガス状水銀濃度 12%酸素換算 μg/m ³ N
			濃度 12%酸素換算 volppm	排出量 m ³ N/h	K値		12%酸素換算					
							mg/m ³ N	volppm				
5月7日	5月28日	<0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	<10	-	-	-
7月2日	7月23日	<0.002	5	0.084	0.019	57	10	6	<10	0.14	0.0021	0.14
9月1日	9月24日	<0.002	9	0.14	0.032	61	12	7	<10	-	-	-
11月28日	12月18日	<0.002	9	0.14	0.034	60	12	7	<10	-	-	-
1月13日	1月29日	<0.002	4	0.060	0.013	53	6	3	10	0.73	0.013	0.71
平均		0.002	7	0.10	0.024	57	9	5	10	0.44	0.0076	0.43
規制値		≤0.08		≤1.405	≤2.34	≤250	≤700	≤430	≤100	≤50		
管理値		≤0.01	≤20			≤80		≤20	≤30	≤50		

※ 一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。