

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年 1月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1	970	169	9	○	968	170	12	○
2	965	168	12	○	973	169	7	○
3	953	169	12	○	962	170	10	○
4	955	170	11	○	965	169	8	○
5	962	168	10	○	958	170	14	○
6	959	170	14	○	954	171	13	○
7	958	169	14	○	958	170	13	○
8	955	168	14	○	964	169	12	○
9	963	168	10	○	971	169	11	○
10	967	168	12	○	971	170	9	○
11	969	169	9	○	974	170	7	○
12	967	169	12	○	973	170	8	○
13	963	172	9	○	968	173	9	○
14	966	170	11	○	972	171	10	○
15	974	170	9	○	971	170	10	○
16	976	170	9	○	976	170	7	○
17	976	170	8	○	976	170	7	○
18	982	169	6	○	978	169	5	○
19	978	170	9	○	966	172	10	○
20	980	171	10	○	976	170	7	○
21	975	170	8	○	978	171	7	○
22	980	169	9	○	972	171	10	○
23	981	168	10	○	978	170	7	○
24					983	169	7	○
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
月平均	968	169	10	—	970	170	9	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。