

クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 7年度 2月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃以下	30ppm以下		管理値	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1	954	160	3	○	950	161	5	○
2	957	161	3	○	952	161	4	○
3	950	162	4	○	955	161	4	○
4	938	161	3	○	950	161	5	○
5					957	161	4	○
6					959	161	4	○
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22	961	162	6	○				
23	963	163	5	○	966	162	5	○
24	961	161	4	○	957	161	5	○
25	957	161	4	○	948	161	4	○
26	958	161	3	○	958	161	4	○
27	959	162	5	○	958	161	5	○
28	965	161	3	○	961	161	4	○
月平均	957	161	4	—	956	161	4	—