クリーンパーク折居　維持管理記録簿

令和 8年　　2月

	1号炉				2号炉			
測定項目	炉出口温度（炉内温度）	ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度）	ＣＯ濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）	炉出口温度（炉内温度）	ろ過式集じん器入口温度（節炭器出口排ガス温度）	ＣＯ濃度（煙突）	排ガス冷却設備ばい塵除去（スートブロワ）
管理値	800℃以上	200℃以下	30ppm以下		800℃以上	200℃以下	30ppm以下	
単位	℃	℃	ppm		℃	℃	ppm	
1								
2								
3								
4					963	170	9	○
5	969	171	5	○	960	169	8	○
6	966	170	9	○	960	170	8	○
7	967	168	7	○	955	170	9	○
8	963	169	6	○	952	170	7	○
9	971	170	6	○	949	170	12	○
10	968	171	6	○	945	173	13	○
11	965	168	7	○	952	168	13	○
12	973	170	9	○	948	171	16	○
13	977	171	8	○	953	171	13	○
14	971	169	6	○	943	169	13	○
15	973	170	8	○	950	171	11	○
16	977	173	8	○	949	173	14	○
17	985	174	6	○	958	173	10	○
18	988	173	6	○	961	172	10	○
19	977	172	7	○	957	172	11	○
20	973	171	6	○	955	172	10	○
21	977	171	3	○	952	171	8	○
22	978	168	6	○	957	168	11	○
23	983	171	8	○	963	170	10	○
24	981	171	5	○	956	170	14	○
25	978	170	7	○	969	169	9	○
26	981	170	9	○	965	169	10	○
27	978	171	7	○	957	170	12	○
28	981	170	9	○	961	170	11	○
月平均	975	171	7	—	956	170	11	—

※　一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。