令和7年度 クリーンパーク折居　排ガス測定結果一覧表

1号炉　採取場所：1号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^3N	volppm	m^3N／h		volppm	mg／m^3N	volppm	volppm	μg／m^3N	μg／m^3N	μg／m^3N
5月7日	5月28日	＜0.002	8	0.12	0.03	51	6	4	＜10	－	－	－
7月2日	7月23日	＜0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	＜10	0.15	0.0022	0.15
9月30日	10月21日	＜0.002	8	0.12	0.029	54	10	6	＜10	－	－	－
11月28日	12月18日	＜0.002	7	0.11	0.026	58	7	4	14	－	－	－
1月13日	1月29日	＜0.002	9	0.13	0.030	55	8	4	10	0.28	0.0057	0.27
3月3日	3月23日	＜0.002	8	0.12	0.029	58	10	6	＜10	－	－	－
平　均		0.002	8	0.12	0.028	55	8	5	11	0.22	0.0040	0.21
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

2号炉　採取場所：2号炉煙突

採取日	検査結果日	ばいじん濃度	硫黄酸化物			窒素酸化物濃度	塩化水素濃度		一酸化炭素濃度	全水銀濃度	粒子状水銀濃度	ガス状水銀濃度
		12%酸素換算	濃度 12%酸素換算	排出量	K値	12%酸素換算	12%酸素換算		12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算	12%酸素換算
		g／m^3N	volppm	m^3N／h		volppm	mg／m^3N	volppm	volppm	μg／m^3N	μg／m^3N	μg／m^3N
5月7日	5月28日	＜0.002	7	0.10	0.024	54	5	3	＜10	－	－	－
7月2日	7月23日	＜0.002	5	0.084	0.019	57	10	6	＜10	0.14	0.0021	0.14
9月1日	9月24日	＜0.002	9	0.14	0.032	61	12	7	＜10	－	－	－
11月28日	12月18日	＜0.002	9	0.14	0.034	60	12	7	＜10	－	－	－
1月13日	1月29日	＜0.002	4	0.060	0.013	53	6	3	10	0.73	0.013	0.71
3月3日	3月23日	＜0.002	7	0.11	0.026	57	8	5	14	－	－	－
平　均		0.002	7	0.11	0.025	57	9	5	10	0.44	0.0076	0.43
規制値		≦0.08		≦1.405	≦2.34	≦250	≦700	≦430	≦100	≦50		
管理値		≦0.01	≦20			≦80		≦20	≦30	≦50		

※　一酸化炭素濃度の規制値は1時間平均値、管理値は4時間平均値です。