

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年 3月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器入口温度 (節炭器出口排ガス温度)	CO濃度(煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	975	169	6	○	961	169	11	○
2	960	172	8	○	952	172	14	○
3	978	171	6	○	961	170	10	○
4	984	169	6	○	967	167	9	○
5	979	167	7	○	969	166	11	○
6	981	168	5	○	965	168	12	○
7	974	167	7	○	955	168	12	○
8	969	166	7	○	951	168	10	○
9	976	168	7	○	955	169	11	○
10	984	170	6	○	966	169	10	○
11	989	170	4	○	972	169	9	○
12	990	169	7	○	974	168	7	○
13	986	168	5	○	975	167	8	○
14	982	168	5	○	968	167	10	○
15	984	167	6	○	974	166	10	○
16	980	169	7	○	964	169	10	○
17	981	169	3	○	966	169	9	○
18	979	168	5	○	968	169	8	○
19	984	168	6	○	974	168	8	○
20	977	168	6	○	964	169	8	○
21	977	168	5	○	963	169	9	○
22	970	170	6	○	953	171	12	○
23	983	168	6	○	971	169	10	○
24	976	169	6	○	964	169	8	○
25	981	168	4	○	968	168	6	○
26	979	170	5	○	960	170	9	○
27	980	170	4	○	970	169	9	○
28	980	170	5	○	967	167	9	○
29	984	169	3	○				
30	977	170	6	○				
31	980	169	4	○				
月平均	979	169	6	—	965	169	10	—

※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。