

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 8年 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度	集じん器入口温度 (減温塔出口)	CO濃度 (煙突入口)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		管理値	200℃ 以下	30ppm 以下	
単位	℃	℃	ppm		単位	℃	℃	
1					965	161	4	○
2					962	161	5	○
3					961	161	5	○
4					964	161	4	○
5					960	161	4	○
6					958	161	4	○
7					962	161	5	○
8					963	161	5	○
9					964	161	5	○
10					956	161	5	○
11					960	161	3	○
12					962	161	3	○
13					954	161	4	○
14					958	161	5	○
15					959	161	5	○
16					961	161	5	○
17					958	161	5	○
18					961	161	4	○
19					961	161	4	○
20					958	161	4	○
21					956	161	5	○
22					961	161	5	○
23					960	161	4	○
24					957	161	5	○
25					959	161	5	○
26					959	161	5	○
27					952	161	4	○
28					953	161	5	○
29					957	161	5	○
30					953	161	5	○
月平均				—	959	161	5	—