

クリーンパーク折居 維持管理記録簿

令和 8年度 4月

測定項目	1号炉				2号炉			
	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)	炉出口温度 (炉内温度)	ろ過式集じん器 出口排ガス温度 (節炭器入口温度)	CO濃度 (煙突)	排ガス冷却設備ばい塵除去 (スートブロワ)
	管理値	200℃ 以下	30ppm 以下		800℃ 以上	200℃ 以下	30ppm 以下	
	単位	℃	℃	ppm	℃	℃	ppm	
1	979	169	3	○	982	177	3	○
2	984	169	3	○	970	168	4	○
3	984	170	7	○	970	168	6	○
4	987	170	7	○	972	167	6	○
5	975	170	9	○	967	168	5	○
6	984	167	6	○	967	167	8	○
7					976	168	4	○
8					974	167	5	○
9					974	167	6	○
10					966	169	5	○
11					976	167	5	○
12					973	168	6	○
13					970	167	7	○
14					967	168	7	○
15					974	168	6	○
16					971	167	7	○
17					971	168	8	○
18					966	168	6	○
19					958	169	11	○
20					962	168	9	○
21					962	169	11	○
22					963	168	10	○
23					968	167	9	○
24					961	167	10	○
25	972	174	7	※	956	168	19	○
26	974	168	5	○	960	168	12	○
27	969	167	5	○	959	167	9	○
28	960	170	5	○	941	170	10	○
29	973	168	5	○	956	169	11	○
30	973	169	4	○	956	168	11	○
月平均	976	169	6	—	966	168	8	—

※ 25日、1号炉のスートブロワは、定期点検整備のため実施しませんでした。
 ※ 一酸化炭素濃度は、4時間平均値で管理しています。