

# クリーン21長谷山 維持管理記録簿

令和 8年 5月

| 測定項目 | 1号炉   |                     |             |                          | 2号炉   |                     |             |                          |
|------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|
|      | 炉出口温度 | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) | 炉出口温度 | 集じん器入口温度<br>(減温塔出口) | CO濃度 (煙突入口) | 排ガス冷却設備ばい塵除去<br>(スートブロワ) |
|      | 管理値   | 200℃以下              | 30ppm以下     |                          | 管理値   | 200℃以下              | 30ppm以下     |                          |
| 単位   | ℃     | ℃                   | ppm         |                          | 単位    | ℃                   | ℃           |                          |
| 1    |       |                     |             |                          | 951   | 161                 | 5           | ○                        |
| 2    |       |                     |             |                          | 956   | 161                 | 4           | ○                        |
| 3    |       |                     |             |                          | 959   | 161                 | 4           | ○                        |
| 4    |       |                     |             |                          | 949   | 161                 | 5           | ○                        |
| 5    |       |                     |             |                          | 959   | 161                 | 5           | ○                        |
| 6    |       |                     |             |                          | 961   | 161                 | 5           | ○                        |
| 7    |       |                     |             |                          | 951   | 161                 | 5           | ○                        |
| 8    |       |                     |             |                          | 959   | 161                 | 5           | ○                        |
| 9    |       |                     |             |                          | 963   | 161                 | 4           | ○                        |
| 10   |       |                     |             |                          | 960   | 161                 | 4           | ○                        |
| 11   |       |                     |             |                          | 957   | 161                 | 5           | ○                        |
| 12   |       |                     |             |                          | 957   | 161                 | 5           | ○                        |
| 13   |       |                     |             |                          | 965   | 161                 | 5           | ○                        |
| 14   |       |                     |             |                          | 960   | 161                 | 5           | ○                        |
| 15   |       |                     |             |                          | 956   | 161                 | 6           | ○                        |
| 16   |       |                     |             |                          | 965   | 161                 | 4           | ○                        |
| 17   |       |                     |             |                          | 962   | 161                 | 4           | ○                        |
| 18   |       |                     |             |                          | 963   | 161                 | 5           | ○                        |
| 19   |       |                     |             |                          | 959   | 160                 | 5           | ○                        |
| 20   |       |                     |             |                          | 958   | 160                 | 5           | ○                        |
| 21   | 959   | 160                 | 4           |                          | 958   | 160                 | 5           | ○                        |
| 22   | 965   | 161                 | 4           | ○                        | 955   | 160                 | 4           | ○                        |
| 23   | 958   | 160                 | 4           | ○                        | 957   | 160                 | 5           | ○                        |
| 24   | 960   | 160                 | 3           | ○                        | 958   | 160                 | 3           | ○                        |
| 25   | 967   | 161                 | 3           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 26   | 960   | 160                 | 4           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 27   | 955   | 160                 | 4           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 28   | 960   | 161                 | 5           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 29   | 959   | 161                 | 5           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 30   | 961   | 161                 | 5           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 31   | 963   | 161                 | 4           | ○                        |       |                     |             |                          |
| 月平均  | 961   | 161                 | 4           | —                        | 958   | 161                 | 5           | —                        |

※21日の1号炉排ガス冷却設備ばい塵除去(スートブロワ)については、翌日から実施。